



**Thermal Generation Italy**  
Italy Coal - UB Liguria  
Impianto Termoelettrico La Spezia

Via Valdilocchi 32 - 19136 La Spezia  
T +39 018 7327711

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/COAL/UB-LIG/SP

Spett.le  
ARPAL - Agenzia Regionale per la  
Protezione dell'Ambiente Ligure  
Dipartimento La Spezia  
Via Fontevivo, 21 -19125  
LA SPEZIA (SP) ITALIA  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
c.a. Responsabile U.O. Territorio  
Dott.ssa Fabrizia Colonna

Spett.le  
PROVINCIA LA SPEZIA  
Settore Ambiente Servizio  
Gestione e Tutela Ambientale  
Via V. Veneto, 2  
19124 LA SPEZIA (SP) ITALIA  
PEC:  
tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail  
.it  
c.a. Dott.ssa Emili Nori  
Dott.ssa Milena Baruffetti

Spett.le  
COMUNE LA SPEZIA  
Piazza Europa, 1  
19124 LA SPEZIA (SP) ITALIA  
Pec:  
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  
c.a. Dott. Claudio Canneti  
Dott.ssa Laura Niggi  
Dott. Lanfranco Bisio

Oggetto: ENEL PRODUZIONE Centrale La Spezia S.p.A.\_Trasmissione mensile Tabelle Medie  
Giornaliere per Enti esterni

1/2





Facendo seguito a quanto definito nel corso della riunione del 14/04/2016 tenutasi presso il Comune della Spezia, con la presente siamo a trasmetterVi in allegato la *Tabella Medie Giornaliere per Enti esterni* relativa al mese di Maggio 2018 contenente le medie giornaliere di concentrazione dei macroinquinanti relativi al Gruppo 3 della Centrale di Spezia per cui è previsto il limite di legge.

Si precisa che, poiché nel mese di maggio le ore di normale funzionamento registrate sono risultate inferiori a 144, come previsto al p.to 5.2.3 dell'All. VI alla Parte V del D. Lgs 152/06, il valore medio mensile non è stato calcolato.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti

*Allegati:*

*Tabella Medie Giornaliere per Enti Esterni Maggio 2018*

**Fabio Persichetti**

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



## Enel - Centrale di La Spezia - Sezione Termoelettrica n. 3

Tabella Medie Giornaliere per Enti esterni

Mese MAGGIO-2018

Giorno	Ore di Normale Funz.	CO nor		SO2 nor		NOX nor		POLV nor		QFU nor
		mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	Nmc
Limite applicabile		150		180		180		15		
1	0	*		*		*		*		*
2	0	*		*		*		*		*
3	0	*		*		*		*		*
4	0	*		*		*		*		*
5	0	*		*		*		*		*
6	0	*		*		*		*		*
7	0	*		*		*		*		*
8	0	*		*		*		*		*
9	0	*		*		*		*		*
10	0	*		*		*		*		*
11	0	*		*		*		*		*
12	0	*		*		*		*		*
13	0	*		*		*		*		*
14	0	*		*		*		*		*
15	0	*		*		*		*		*
16	0	*		*		*		*		*
17	0	*		*		*		*		*
18	0	*		*		*		*		*
19	0	*		*		*		*		*
20	0	*		*		*		*		*
21	1	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	1.190.716,60
22	24	28,09	100	131,81	100	127,70	100	1,33	100	30.369.971,91
23	24	39,30	100	135,10	100	125,16	100	1,26	100	29.815.194,80
24	24	44,43	100	140,95	100	128,45	100	1,04	100	31.555.925,15
25	23	19,70	100	130,83	100	133,73	100	0,39	100	29.627.880,02
26	0	*		*		*		*		*
27	0	*		*		*		*		*
28	0	*		*		*		*		*
29	0	*		*		*		*		*
30	0	*		*		*		*		*
31	0	*		*		*		*		*
Valore Mese	96	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	122.559.688,49

N.A. Media non applicabile	N.D. Non disponibile	* Media non valida x VLE
----------------------------	----------------------	--------------------------