



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Servizio Amministrazione Generale Appalti e Contratti Espropri
TPL Sanzioni amministrative
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
Tel.: 0187 742324-282-297
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020) E COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L.77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021) - INT. 2021-00081-00082-00083 - PER AFFIDAMENTO LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERMANENTE DELLE GALLERIE BIASSA – MONTE PERSICO - SCOGLIETTI (LOTTO I) CUP I17H21007480004 – CIG 9083506A46 - **CHIARIMENTO N. 5 CONFORMITA' UPS**

Quesito

Si richiede se gli UPS richiesti da CM debbano essere conformi alla normativa europea EN 50171 “Central power supply systems” (sistemi centralizzati per alimentazione dei servizi di sicurezza

Risposta

Sentito il Rup si segnala quanto di seguito:

gli UPS messi a progetto, che di fatto sono dei CPS, devono rispondere alle norme di prodotto EN 62040 oltre alla norma EN 50171 (CEI 34-102) in quanto sono destinati all'alimentazione di servizi di sicurezza e nello specifico all'illuminazione di evacuazione.

Il Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Arianna Benacci