



Rapporto di Prova n. 21-43001/RP

del 30/10/2021

Ditta	Fonderia Boccacci SpA
Sede legale	Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP)
ID cliente	44
Codice campione	2143001CA
Riferimento preventivo	21-420055/UV

Protocollo

Riferimenti legislativi **parte III Dlgs 152/06 e ss.mm.ii**

Prova analitica **Analisi su scarichi idrici: verifica limiti tabellari scarichi in recettori**

Dati campione

Luogo impianto **Impianto acque di prima pioggia c/o Committente**

Tipologia campione **Acqua trattata da AMPP**

Data di accettazione **25/10/2021**

Tipologia campionamento **campione medio composito 3 ore (dalle 10.00 alle 13.00)**

Mezzo prelievo **Contenitori: bottiglia PET 1l; vial acidificata da 50 ml, bottiglia in vetro acidificata da 1l**

Metodica di riferimento **APAT CNR IRSA 1030 M29/2003**

Punto di campionamento **valle del trattamento nel pozzetto di prelievo fiscale**

Verbale di intervento **21-43001/VI**

Inizio analisi **25/10/2021** Fine analisi **30/10/2021**



Rapporto di Prova n. 21-43001/RP

del 30/10/2021

Ditta
Sede legale
ID cliente

Fonderia Boccacci SpA
Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP)
44

Codice campione 2143001CA
Riferimento preventivo 21-420055/UV

Risultati

ID S	Parametro	Metodo	Valore ottenuto	Unità di misura	V.L. [1]
1	pH	UNI EN ISO 10523:2012	7,5	unità pH	5,5-9,5
6	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B M29/03	<6	mg/l	≤ 80
8	COD (come O2)	ISO 15705:2002	10,0	mg/l	≤ 160
	Ferro	UNI EN ISO 11885:2009	0,13	mg/l	≤ 2
10	Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<0,005	mg/l	≤ 0,5
13	Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<0,0005	mg/l	≤ 0,02
14	Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	0,001	mg/l	≤ 2
17	Manganese	UNI EN ISO 11885:2009	0,006	mg/l	≤ 2
19	Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<0,002	mg/l	≤ 2
20	Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<0,004	mg/l	≤ 0,2
21	Rame	UNI EN ISO 11885:2009	0,01	mg/l	≤ 0,1
24	Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	0,1	mg/l	≤ 0,5
23	Stagno	UNI EN ISO 11885:2009	<0,005	mg/l	≤ 10
3701	Idrocarburi totali	EN ISO 9377-2-2002	<0,5	mg/l	≤ 5

[1]: valori limiti D.Lgs 152/2006 parte terza All.5 Tab. 3 "scarico in acque superficiali"



Rapporto di Prova n. 21-43001/RP

del 30/10/2021

Ditta	Fonderia Boccacci SpA
Sede legale	Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP)
ID cliente	44
Codice campione	2143001CA
Riferimento preventivo	21-420055/UV

Giudizio di conformità/non conformità ai requisiti e specifiche normative

I Parametri analizzati del campione oggetto di indagine risultano conformi ai valori limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; Risultano essere conformi ai limiti previsti dalla Tabella 3 All. 5 parte III. "scarichi in acque superficiali".

I dati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campionamento oggetto di analisi
Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente

Dott.ssa Giovannina Fornino
Resp. Laboratorio
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64