



**Thermal Generation Italy**  
Italy Coal  
UB Liguria

Via Valdilocchi 32 - 19136 La Spezia  
T +39 018 7327711

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/COAL/UB-LIG/SSA

Spett.le  
ARPAL - Agenzia Regionale per la  
Protezione dell'Ambiente Ligure  
Dipartimento La Spezia  
Via Fontevivo, 21 -19125  
LA SPEZIA (SP) ITALIA  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
c.a. Responsabile U.O. Territorio  
Dott.ssa Fabrizia Colonna

Spett.le  
PROVINCIA LA SPEZIA  
Settore Ambiente Servizio  
Gestione e Tutela Ambientale  
Via V. Veneto, 2  
19124 LA SPEZIA (SP) ITALIA  
PEC:  
tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail  
.it  
c.a. Dott.ssa Emili Nori  
Dott.ssa Milena Baruffetti

Spett.le  
COMUNE LA SPEZIA  
Piazza Europa, 1  
19124 LA SPEZIA (SP) ITALIA  
Pec:  
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  
c.a. Dott. Claudio Canneti  
Dott.ssa Laura Niggi  
Dott. Lanfranco Bisio

Oggetto: ENEL PRODUZIONE Centrale La Spezia S.p.A. - Trasmissione mensile Tabelle Medie Giornaliere per Enti esterni.

Facendo seguito a quanto definito nel corso della riunione del 14.04.2016 tenutasi presso il Comune della Spezia, con la presente siamo a trasmetterVi in allegato la

1/2





*Tabella Medie Giornaliere per Enti esterni* relativa al mese di Giugno 2018 contenente le medie giornaliere di concentrazione dei macroinquinanti relativi al Gruppo 3 della Centrale di La Spezia, per cui è previsto il limite di legge.

Si precisa che, poiché nel mese di Giugno le ore di normale funzionamento registrate sono risultate inferiori a 144, come previsto al p.to 5.2.3 dell'All. VI alla Parte V del D. Lgs 152/06, il valore medio mensile non è stato calcolato.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti.

*Allegati:*

*Tabella Medie Giornaliere per Enti Esterni Giugno 2018*

**Fabio Persichetti**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



## Enel - Centrale di La Spezia - Sezione Termoelettrica n. 3

Tabella Medie Giornaliere per Enti esterni

Mese GIUGNO-2018

Giorno	Ore di Normale Funz.	CO nor		SO2 nor		NOX nor		POLV nor		QFU nor
		mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	mg/Nmc	id %	Nmc
Limite applicabile		150		180		180		15		
1	0	*		*		*		*		*
2	0	*		*		*		*		*
3	0	*		*		*		*		*
4	0	*		*		*		*		*
5	0	*		*		*		*		*
6	0	*		*		*		*		*
7	0	*		*		*		*		*
8	0	*		*		*		*		*
9	0	*		*		*		*		*
10	0	*		*		*		*		*
11	0	*		*		*		*		*
12	0	*		*		*		*		*
13	0	*		*		*		*		*
14	0	*		*		*		*		*
15	0	*		*		*		*		*
16	0	*		*		*		*		*
17	0	*		*		*		*		*
18	17	6,83	100	124,08	100	116,88	100	0,18	100	19.954.765,64
19	24	63,11	95,83	130,78	95,83	118,83	95,83	2,14	95,83	33.640.395,27
20	24	62,72	100	114,72	100	118,81	100	3,94	100	37.724.076,05
21	24	38,84	100	113,25	100	124,79	100	2,67	100	38.309.198,49
22	24	37,03	100	130,52	100	126,44	100	1,65	100	37.910.554,30
23	2	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	N.A.	100	2.531.413,85
24	0	*		*		*		*		*
25	0	*		*		*		*		*
26	0	*		*		*		*		*
27	0	*		*		*		*		*
28	0	*		*		*		*		*
29	0	*		*		*		*		*
30	0	*		*		*		*		*
Valore Mese	115	N.A.	99,13	N.A.	99,13	N.A.	99,13	N.A.	99,13	170.070.403,60

N.A. Media non applicabile	N.D. Non disponibile	* Media non valida x VLE
----------------------------	----------------------	--------------------------